



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 48/1/24

#### по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 11",  
ИНН 2209010903; ОГРН 1022200813733

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рубцовска, г.Змеиногорска и Новичихинского, Егорьевского, Пospelихинского, Рубцовского, Угловского, Локтевского, Третьяковского, Курьинского районов по пожарному надзору (ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю)

(наименование органа ГПН)

№ 48 от «29» января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«08» февраля 2018 г. с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м.

Продолжительность 2 часа

«19» февраля 2018 г. с «09» ч. «00» м. по «10» ч. «00» м.

Продолжительность 1 час

проведена плановая проверка: начальником отделения надзорной деятельности территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором г.Рубцовска, г.Змеиногорска и Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Новичихинского, Пospelихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору Фомченко Сергеем Юрьевичем, по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 179, объектов защиты МБОУ «Гимназия № 11»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Мартинюк Анной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	В здании гимназии пожарные краны размещены в пожарных шкафах, которые выполнены из горючих материалов (деревянные)	ч.4 ст. 107 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 февраля 2019 года	
---	--	---	----------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г.Рубцовска, г.Змеиногорска и Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору  
Фомченко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

“ 19 ” февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор

(должность)

Мартинюк А.В.

(фамилия, инициалы)

“ 19 ” февраля 20 18 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219